

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №17»
ул. К. Маркса,1, г. Анжеро-Судженск Кемеровской области,652480
тел. 4-49-20, 4-49-04, E-mail: anschool_17@mail.ru

№ от «10» мая 2017 г.

Утверждаю:

Директор МБОУ «ООШ №17»



Н.В. Ермолаева



Акт

проверки состояния зданий и сооружений

Мы, комиссия в составе зам. директора по УВР Тарасова И.М., зам. директора по БОП Дейкун С.В., заведующая хозяйством Гребен Н.А. провели обследование кровли МБОУ «ООШ №17» по адресу: ул. Коминтерна,9.

Обследованием установлено, что во время порывов ураганного ветра 08.05.2017г. в 17:30 на крыше со стороны внутреннего двора сорвано 5 листов шифера, на крыше над спортзалом сорван 1 лист шифера, на крыше над лестничным маршем сорван 1 лист шифера. Итого отсутствует 7 листов шифера.

В связи с этим образуются протекания в коридоре 2-го этажа, над лестничным маршем и в спортивном зале.

Члены комиссии:

И.М. Тарасова

С.В. Дейкун

Н.А. Гребен

